



Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Kielcach
ul. Poleska 37
25-325 Kielce

tel. 41 3684282, faks 41 3684156
e-mail: biuro@mpec.kielce.pl
www: www.mpec.kielce.pl
NIP 657-030-90-80
REGON 290523434

KRS 0000059291
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy:
38 790 500 zł

Kielce dn. 14.04.2016 r.

PTXE
Prośba o przekroczenie
Kielce pismo ob. 373
[Signature]
21.04.2016

**Kieleckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach**
ul. J.B. Puscha 36/1
25-635 KIELCE

K T B S Sp. z o.o.

OTRZYMANO

TT-PZ/282/ 35 / *535* /2016

dnia *21.04.2016*
L.dz. *1323/2016*
Podpis *[Signature]*

Dotyczy : warunków technicznych dla projektowania sieci ciepłowniczej.

W odpowiedzi na Wasz wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z istniejącą siecią ciepłowniczą data wpływu dnia 11.04.2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kielcach podaje warunki techniczne dla projektowania sieci ciepłowniczej:

1. Czynnik grzewczy – woda o temperaturze:
a/ w sezonie grzewczym 124,5/72,5°C.
b/ poza sezonem grzewczym parametry stałe – 70/35°C.
2. Ciśnienie czynnika grzewczego przyjąć do obliczeń 2,5 MPa
3. Sieć projektować z zachowaniem dotychczasowych średnic oraz kierunków spadków.
4. Projektować kompensację naturalną.
5. Projekt budowlano – wykonawczy uzgodnić w dziale Technicznym MPEC Sp. z o.o. W MPEC Sp. z o.o. zostanie 1 egz. zatwierdzonego projektu. Prosimy o przekazanie w/w projektu w wersji elektronicznej.
6. Projekty winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W sprawach szczegółowych kontaktować się z Działem Technicznym MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.

Warunki są ważne dwa lata od daty ich wydania.

Przebudowa, możliwa jedynie po podpisaniu „ Porozumienia ” pomiędzy Inwestorem tj. Kieleckim Towarzystwem Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Kielcach, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kielcach.

W „Porozumieniu” przygotowanym w terminie późniejszym przez M.P.E.C. Sp. z o.o. zostaną określone szczegółowe warunki wykonania przebudowy.

Zwracamy uwagę że:

1. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją przebudowy sieci ciepłowniczej poniesie



W MPEC Sp. z o.o. w Kielcach jest wdrożony
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001, PN EN ISO 14001, PN-N-18001



inwestor tj. Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach. Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach nie będzie domagała się od M.P.E.C. Sp. z o.o. zwrotu poniesionych na przebudowę sieci ciepłowniczej nakładów.

2. Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach na przebudowaną sieć ciepłowniczą udzieli M.P.E.C. Sp. z o.o. w Kielcach gwarancji i rękojmi na okres pięciu lat licząc od daty spisania protokołu bezusterkowego zakończenia przebudowy sieci ciepłowniczej.
3. Po przebudowie sieć ciepłownicza nadal będzie eksploatowana przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach i nadal będzie jego własnością.

Otrzymują :

1 x adresat

1x B.P.B. Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 65 25-558 Kielce

1 x TT a/a

DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Grzegorz Popa

