



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 26-09-2017

TT14-W / 2329 / 2179 / 17

SANIS Andrzej Żabkin, Jakub Wrzesiński s.c.
ul. Afrykańska 8/32
03-966 Warszawa

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 1839/7, 1839/8 przy ul. Puscha w Kielcach:

Inwestor: KTBS Sp. z o.o.

1. Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomość została już przyłączona do zewnętrznej sieci wod-kan, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków z planowanego budynku będzie możliwe jedynie poprzez istniejące podłączenia wod-kan na terenie nieruchomości, bez możliwości zawarcia niezależnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Przyłącze wody zaznaczono na mapie kolorem niebieskim, przyłącze kanalizacji sanitarnej zaznaczono na mapie kolorem brązowym.
2. Przyłącze wody zostało wykonane z rur PE-110mm w 2014r.
3. Włączenie do ww. uzbrojenia wodociągowego należy zaprojektować za wodomierzem głównym DN 50mm zamontowanym w komorze wodomierzowej.
4. W dokumentacji należy zamieścić obliczenia hydrauliczne potwierdzające, że przepustowość istniejącego wodomierza i przyłącza wody będą wystarczające dla docelowego zapotrzebowania wody.
W przypadku niewystarczającej przepustowości istniejącego przyłącza wody należy przewidzieć jego przebudowę
5. Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości $p=0,35\text{MPa}$
6. Przyłącze KS zostało wykonane z rur PVC-160mm w 2014r.
7. W przypadku odprowadzania ścieków technologicznych (np. z garażu podziemnego) należy zaprojektować podczyszczanie ww. ścieków, przed wprowadzeniem ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Rozliczanie za doprowadzaną wodę i odprowadzane ścieki z przedmiotowego budynku będzie się nadal odbywać na dotychczasowych warunkach na podstawie wskazań wodomierza głównego, pomiędzy "Wodociągami Kieleckimi" a KTBS Sp. z o.o.
9. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".
"Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.
10. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.
11. Od powyższych warunków przysługuje możliwość odwołania.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska