



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 14-05-2018

TT10-U / 1113 / 1087 / 18

Sanis s.c.
ul. Afrykańska 8/32
03-966 Warszawa

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlano - Wykonawczy kanału sanitarnego wraz z odcinkami należącymi do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puscha w Kielcach, z następującymi uwagami:

Inwestor: KTBS Sp. z o.o.

Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Kanału Sanitarnego
w ul. Puscha - Przewodniczący Mirosław Buczkowski

1. Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych inwestor obowiązany jest uzyskać Pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę sieci kanalizacyjnej właściwemu organowi.
2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "zgłoszenie przystąpienia do robót". Do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej lub potwierdzenie zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej właściwemu organowi.
3. Do budowy przewodów zastosować rury i armaturę producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system zarządzania jakością.
4. Dopuszcza się klasę betonu studni C35/45.
5. Odbiór robót ulegających zakryciu, a w szczególności odbiór podbudów i obsypek oraz ich stopnia zagęszczenia według próby Proctora, winien zostać potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
6. Wykonana sieć KS przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
7. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół". Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą kanału w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv oraz protokół z wykonanej pozytywnej próby szczelności przewodu KS. W inwentaryzacji powykonawczej należy podać parametry i rzędne wierzchu rur ochronnych.
8. Po zrealizowaniu kanału należy przekazać do Spółki "Wodociągi Kieleckie" tytuł prawny pozwalający na dysponowanie ww. siecią przez Spółkę w celu odbioru ścieków dla nieruchomości w rejonie przedmiotowej sieci.
9. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska