



Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 30-11-2017

TT14-W / 3017 / 2753 / 17

Sanis Andrzej Żabkin, Jakub Wrzesiński s.c.
ul. Afrykańska 8/32
03-966 Warszawa

Inwestor: KTBS Sp. z o.o.

Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Kanału Sanitarnego
w ul. Puscha - Przewodniczący Mirosław Buczkowski

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne do doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z projektowanych 2 budynków mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 1839/8 przy ul. Puscha w Kielcach:

1. Zgodnie z załączonym do zlecenia pismem znak: I-II.7013.1.38.2017 z dnia 19.11.2017r. wydanym przez Urząd Miasta Kielce Wydział Inwestycji, budowa przedmiotowego kanału sanitarnego w ul. Puscha zostanie wykonana w ramach Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej, koordynowanej przez wymieniony Wydział.
2. Doprowadzenie wody do planowanych budynków należy przewidzieć z wodociągu rozdzielczego wykonanego z rur DN150 żel.sfer. Wodociąg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.
3. Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości $p=0,35\text{MPa}$.
4. Należy przewidzieć niezależne przyłącza wody do planowanych budynków.
5. W celu odprowadzenia ścieków z planowanych budynków należy wzduż ul. Puscha zaprojektować i zrealizować grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej o średnicy min. DN 200mm do wysokości planowanych przyłączy KS, z włączeniem do kanału sanitarnego PVC-200mm w ul. Puscha (kanał zaznaczono na mapie kolorem brązowym).
6. Od planowanego kanału sanitarnego należy zaprojektować niezależne przyłącza KS do przedmiotowych budynków.
7. W przypadku odprowadzania ścieków technologicznych (np. z garażu podziemnego) należy zaprojektować podczyszczanie ww. ścieków, przed wprowadzenie ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.
9. Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wod-kan oraz dokumentacji technicznej na przyłącza wod-kan (odrębne opracowania na sieć i przyłącza) należy przedłożyć do "Wodociągów Kieleckich" celem branżowego uzgodnienia.
10. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.
11. Od powyższych warunków przysługuje możliwość odwołania się.

DYREKTOR
ds. Techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brynarska