



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 14-05-2018

TT10-U / 1115 / 1095 / 18

**Sanis s.c.
ul. Afrykańska 8/32
03-966 Warszawa**

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym (budynek 1) na działce nr 1839/8 przy ul. Puscha w Kielcach, pod następującymi warunkami:

Inwestor: Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Społeczne Sp. z o.o.

1. Realizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej będzie możliwa po spisaniu protokołu końcowego na kanał sanitarny oraz po przekazaniu do "Wodociągów Kieleckich" tytułu prawnego do tej sieci, pozwalającego na dysponowanie przewodem przez Spółkę w celu odbioru ścieków.
2. Przed "Zgłoszeniem przystąpienia do robót" należy dostarczyć do Działu Technicznego "Wodociągów Kieleckich" oryginał oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2 (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl).
3. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
4. Wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC.
5. Rozliczanie za pobór wody i odprowadzane ścieki z przedmiotowej zabudowy będzie się odbywało na podstawie wskazań wodomierza głównego DN 65mm zamontowanego w komorze wodomierzowej.
6. Należy zachować odległość min. 20cm w świetle między projektowanymi przyłączami wod-kan a krzyżującym się uzbrojeniem.
7. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
8. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. W celu spisania Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości. Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uzbrojenia wod-kan.
9. Informujemy, że ze względu na funkcję jaką będzie pełnił obiekt nie będzie on podlegał kontrolom Spółki w zakresie jakości odprowadzanych ścieków.
10. Warunkiem spisania "Protokołu" inwestycji jest przekazanie schematu technologicznego, aprobaty technicznej lub deklaracji zgodności zainstalowanego separatora substancji ropopochodnych

oraz kopii umowy na utylizację i odbiór odpadów z urządzenia podczyszczającego ścieki z firmą posiadającą stosowne zezwolenia.

11. Użytkownik urządzenia podczyszczającego ścieki zobowiązany będzie prowadzić jego prawidłową eksploatację zgodnie z wytycznymi producenta oraz wszystkie czynności eksploatacyjne odnotowywać w książce obsługi urządzenia.
12. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska