



Kielce, dnia 14.06.2018 r.

L.dz. KTBS/PPI/1266/2018

**Znak sprawy: ZP 01/2018**

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z garażem podziemnym wielostanowiskowym, z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 91/2, 94/2, 95/3, 95/5 obręb 0011 w Kielcach przy ul. G. Zapolskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” - ogłoszenie BZP nr 564694-N-2018 z dnia 28.05.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500124545-N-2018 z dnia 05.06.2018 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500130904-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.**

## WYJAŚNIENIA

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w toku postępowania:

### Dotyczy instalacji sanitarnych

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur instalacji kanalizacji sanitarnej z niskoszumowych na rury PVC?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę rur instalacji kanalizacji sanitarnej z niskoszumowych na rury PVC.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podsypki i obsypki piaskowej zamiast cementowo-piaskowej dla rur prowadzonych w gruncie pod budynkiem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie podsypki i obsypki z piasku średniego zamiast cementowo-piaskowej dla rur prowadzonych w gruncie pod budynkiem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie ma konieczności przedłużenia terminu złożenia ofert.

**PREZES ZARZĄDU**

*Miroslaw Buczkowski*